



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-TH-11**

## Régulation par sonde de température extérieure

### 1. Secteur d'application

Maisons individuelles existantes.

### 2. Dénomination

Mise en place d'une sonde de température extérieure.

### 3. Conditions pour la délivrance de certificats

Mise en place réalisée par un professionnel.

### 4. Durée de vie conventionnelle

12 ans.

### 5. Montant de certificats en kWh cumac

Zone climatique	Montant unitaire en kWh cumac pour une sonde		Facteur correctif	Surface habitable (m <sup>2</sup> )
H1	<b>9 400</b>	X	<b>0,2</b>	S < 35
			<b>0,4</b>	35 ≤ S < 60
H2	<b>8 900</b>		<b>0,7</b>	60 ≤ S < 80
			<b>0,9</b>	80 ≤ S < 100
H3	<b>5 200</b>		<b>1,1</b>	100 ≤ S ≤ 130
			<b>1,4</b>	> 130